

Drift- och skötselinstruktioner

Curant konvektorer

Kompakt KN, Kompakt KNV, Powerkon -W samt Powerkon tillhör en serie konvektorer med koppar/aluminium batteri och ett robust konvektorskal i pulverlackerat stål. Konvektorerna är robusta och stryktåliga samt designade för att ge en hög effekt vid låga systemtemperaturer.

Allmänt

Konvektorerna från Curant är anslutningsfärdiga, lätta att kombinera med ledande fabrikat av ventiler och termostater. Konvektorerna är avsedda att användas inomhus för uppvärmning i de flesta typer av bostäder och lokaler.

Samtliga konvektorer får endast installeras i slutna värmesystem.

Ytbehandling

Konvektorernas inklädnad/konvektorskal grundmålas först genom doppning i en rostskyddande vattenbaserad grundfärg, följt av ugnshärdning med epoxypolyesterpulver, vilket ger konvektorn en vit slagtålig stark yta med hög finish.

Rengöring av lack

Konvektorerna rengörs med såpa eller tvållösning. Använd inte rengöringsmedel med ammoniak eller slipmedel.

Bättringsmålning

Om originallacken skadas, skall den bättringsmålas med original bättringslack.

Rengöring

Det är viktigt att konvektorn hålls ren, en grovt nedsmutsad konvektor har en försämrad värmeavgivning. Konvektorn bör dammsugas och våttorkas med mild tvållösning exteriört.



Kompakt KNV



Powerkon

Förpackning

Konvektorerna levereras med hörnskydd, papper på framsidan och ytterst krympfilm för att skydda konvektorn under transport och byggtid. Konsoler, fötter, luftskruv, propp och övriga tillbehör levereras i separat paket.

Hanterings- och systemkrav

Lämnade garantier gäller under förutsättning att konvektorn före installationen lagras och hanteras som andra vitvaror och installeras fackmannamässigt i slutna värmesystem utan syresatt vatten. För att konvektorns fulla livslängd skall uppnås skall kontinuerlig påfyllnad av syresatt vatten undvikas.

Avluftning

Konvektorerna levereras med luftningsventil. Använd en luftnyckel eller skruvmejsel vid luftning. Vid luftningen öppnas ventilen moturs försiktigt, varvid luft eller vatten strömmar ut. När enbart vatten strömmar ut så kan ventilen stängas. Upprepa processen för samtliga konvektorer och se till att värmesystemet blir påfyllt (se pann- växlarfabrikantens anvisningar).

Radiatorkoppel

I de fall konvektorn är levererad med ett monterat externt radiatorkoppel så måste tätheten alltid kontrolleras vid driftsättning, eftersom kopplet är draget med moment så kan det lossnat under transport och hantering.

Tekniska data

Konvektorbatteri	-Kopparrör med aluminiumflänsar, grundlackerat
Konvektorlåda	-Stålplåt 1,25mm
Lackering	-Alkalisk avfettning -Fosfatering -Grundlackering, härdning 165°C -Pulverlackering, härdning 200°C
Ytbehandling	-Enligt DIN 55900, färgkulör enligt respektive produktblad.
Drifttryck	-Standard -max 10 bar
Max drifttemp.	-max 110°C
Kvalitet	-Tillverkat under kontroll av ISO 9001-2008, samt enligt EN442.
Leveransvillkor	-Enligt AAVVS-09
Garanti	-5 år mot tillverkningsfel